



Installationsdokument

Kunddetaljer

👤 Håkan Borg

☎ 0722090657

✉ h.borg@partner.samsung.com

📍 LjUSDalsgatan 55

Installation

Vårt ordernummer **20363782**
Installationsdatum **2024-07-04**

Produktinformation

Produktnamn **Luftvärmepump**
Serienummer inomhusenhet **M000**
Serienummer utomhusenhet

Material

Rörlängd (m) **3**
Köldmediemängd (g) **700**
Tillsatt mängd (g) **0**
Typ av köldmedium **R32**

Vakuumsugning

Vakuumsugningstid (min) **20min**
Sluttryck (mbar) **1.2mbar**

Temperatur

Temperatur inne (°C) **24**
Temperatur ute (°C) **24**
Utblastemperatur från innerdel (°C) **9**

Checklista arbete

Placering av innedel & utedel uppfyller tillverkarens krav	Ja
Testkörd Värme	Ja
Testkörd Kyla	Ja
Tätning i vägg	Ja

Checklista tillbehör

Markstativ	Ja
Väggkonsol	Nej
Vibrationsdämpare	Ja

Övrig information om installationen

Kund hade egen pump. Enbart installation och driftsättning

Installatörsinformation

Namn installatör	Niklas Andersson
Certifikatsnummer installatör	27073
Företag	Nordic EASC AB
Telefonnummer	0101888088

Installationsföretaget försäkrar, att luftvärmepumpen har installerats enligt regelverk och anvisningar: